

a – a
- blacha stalowa trapezowa, ocynkowana, powlekana plastisolem, T 35, gr.0,60mm,
- łaty z drewna impregnowanego 50x50mm,
- kontrłaty z drewna impregnowanego 50x25mm,
- wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej (paroprzepuszczalność ≥30g/m/24h),
- krokwie z drewna impregnowanego 70x160mm.

b – b
- wełna mineralna gr. 20cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- płyta żelbetowa gr.14cm,
- tynk cem.–wap. gr. 1,0cm.

c – c
- tynk akrylowy na siatce zbrojącej,
- płyty styropianowe FS15 gr. 12,0 cm,
- pustak ceramiczny gr. 19,0 cm,
- tynk cem.–wap. gr. 1,0 cm.

d – d
- płytki terakotowe układane na zaprawę klejową gr. 2,0cm,
- płyta żelbetowa gr. 20,0cm,
- 2 x papa termozgrzewalna wywinięta do poz.–1,10.
- płyta żelbetowa gr. 25,0cm,
- chudy beton gr. 10,0cm.

e – e
- tynk cienkowarstwowy malowany gr. 1,0 cm,
- mur gr. 19cm
- płyty styropianowe FS20 gr. 10,0cm,
- tynk wodoszczelny na warstwie zbrojącej,
- 3 warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo– kauczukowej

f – f
- istniejący mur fundamentowy,
- płyty styropianowe FS20 gr. 2,0cm,
- tynk na siatce zbrojącej,
- 3 warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo– kauczukowej
- mur gr. 19cm
- tynk cienkowarstwowy malowany gr.1,0cm.

g – g
- gres na zapr. klej. gr. 2,0cm,
- płyta żelbetowa gr. 16cm,
- tynk cem.–wap. gr. 1,0cm.

h – h
- gres na zapr. klej. gr. 2,0cm,
- gładź cem. gr. 4,0cm,
- płyty styr. gr. 2,0cm,
- płyta żelbetowa gr. 16cm,
- tynk cem.–wap. gr. 1,0cm.

i – i
- lastrico,
- warstwy posadzkowe,
- strop,
- tynk cem.–wap.

j – j
- tynk cem.– wap. gr. 1,0cm,
- płyta pilśniowa miękka gr. 2,0cm,
- cegła wap.– piaskowa gr. 38cm,
- sytropian FS20 gr. 12cm.

k – k
- tynk cem.– wap. gr. 1,0cm,
- cegła wap.– piaskowa gr. 53cm,
- sytropian FS20 gr. 12cm.

a – a
- blacha stalowa trapezowa, ocynkowana, powlekana plastisolem, T 35, gr.0,60mm,
- łaty z drewna impregnowanego 50x50mm,
- kontrłaty z drewna impregnowanego 50x25mm,
- wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej (paroprzepuszczalność ≥30g/m/24h),
- krokwie z drewna impregnowanego 70x160mm.

b – b
- wełna mineralna gr. 20cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- płyta żelbetowa gr.14cm,
- tynk cem.–wap. gr. 1,0cm.

l – l
- gres gr. 1,0cm,
- szlichta cem. gr.6,0cm, zbrojona siatką zgrzewaną z drutu ø4,5mm o oczkach 150x150,
- styropian FS20 gr. 10,0cm,
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,4mm,
- beton C12/15 gr. 12,0cm,
- piasek ubijany warstwami gr. ~40,0cm.

m – m
- płytki na zaprawie klejowej
- lastrico gr. 3,0cm,
- istniejące warstwy posadzkowe.

n – n
- tynk cem.–wap. gr.~2,0cm,
- cegła wap.–piaskowa gr. 38,0cm
- styropian FS20 gr. 2,0cm
- pustak ceramiczny U220 gr. 25,0 cm,
- tynk cienkowarstwowy malowany gr. 1,0 cm.

o – o
- tynk cem.–wap. gr.~0,5cm,
- płyta pilśniowa miękka gr. ~1,5cm,
- cegła wap.–piaskowa gr. 38,0cm
- styropian FS20 gr. 2,0cm
- pustak ceramiczny U220 gr. 25,0 cm,
- tynk cienkowarstwowy malowany gr. 1,0 cm.

OBIEKT :
ANEKS DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO, WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ PRZEZNACZENIA CZĘŚCI PARTERU NA PRZEDSZKOLE 2-ODDZIAŁOWE

ADRES OBIEKTU:
Świdry, gm. Łuków, nr ewid. dz. 417/4, 418/4, 418/2, 419/4, 419/2

PRZEKRÓJ D-D sk. 1:50

projektant	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
Tomasz Sońko	architektura	50/LOIA/08	06–2013	
sprawdzający	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	06–2013	