

**Uczestnicy postępowania
/wszyscy/**

**dotyczy postępowania: „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej
Nr 1311 L w m. Wólka Świątkowa.”**

W odpowiedzi na zapytanie uczestnika postępowania skierowane do Zamawiającego drogą e-mailową dnia 19 sierpnia 2013 roku,

- Pytanie:
1. Jaka jest przewidywana szerokość chodnika.
 2. Utwardzenie i wyrównanie pobocza – jakim materiałem, na jakiej szerokości i o jakiej grubości należy utwardzić pobocze.

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

- Odpowiedź:
1. Przewidywana szerokość chodnika 1,5 m z kostki brukowej szarej, na wjazdach – czerwonej.
 2. Utwardzenie i wyrównanie pobocza - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. szerokość utwardzonego pobocza 1,0 m, grubość 0,15 m.

WÓJT
M. Osiak
mgr **Mariusz Osiak**

Otrzymują:

1. Wykonawcy.
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Łuków.
3. a/a.