

TT– Tablica rozdzielcza 160A 3x24

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Budynek żłobka				
Adres: 21-400 Łuków, ul. Świderska dz. nr 8063/5, 8085, miasto Łuków				
Schemat ideowy instalacji TT				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-
Projektant: **mgr inż. Grzegorz Dębowski**	**434/Lb/2001**	GRUDZIEŃ 2018		Nr str.
Sprawdzając: **mgr inż. Konrad Wereszczyński**	**LUB/0247/PWOE/12**	GRUDZIEŃ 2018		