

Projekt pn.: **Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności - etap II** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**GMINA ŁUKÓW**

21-400 Łuków, ul. Świderska 12

Regon 711582440, NIP 8251997986

Znak sprawy: **PI.271.1.6.2020**

Łuków, dnia 17 września 2020 r.

### **-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. **„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA JEGO EFEKTYWNOŚCI - ETAP II”**

- A.** Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), **Zamawiający** – Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami**.

#### **Pytania z dnia 16 września br.:**

W nawiązaniu do przetargu „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA JEGO EFEKTYWNOŚCI - ETAP II” proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o podanie ilości układów pomiarowo-rozdzielczych, które należy wynieść poza szafy stacyjne oraz ilości szaf które należy doposażyć w układy kompensacji mocy biernej.
2. Proszę o sprecyzowanie ilości szaf do modernizacji ponieważ w dokumentacji przetargowej są znaczne rozbieżności.

Ilość szafek wpływa na cenę w dużym stopniu. Poniżej przedstawiam rozbieżności.

W PFU zapis:

„W zakresie modernizacji systemu sterowania jest również modernizacja 29 szaf oświetlenia ulicznego z instalacją kompensacji mocy biernej i dostosowaniem aparatów do zasilania opraw typu LED oraz wyniesieniem układów pomiarowo-rozdzielczych poza szafy stacyjne.”

W SIWZ zapis:

„3.1.4. W zakresie opracowania dokumentacji dla w/w zadania będzie:

(...) f) Modernizacja 78 szaf oświetlenia ulicznego z instalacją kompensacji mocy biernej i dostosowaniem aparatów do zasilania opraw typu LED oraz wyniesieniem układów pomiarowo-rozdzielczych poza szafy stacyjne.”

Projekt pn.: **Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności - etap II**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i PFU tj. „Rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę dotyczące kompensacji mocy biernej muszą zagwarantować brak opłat za moc bierną. Dla potwierdzenia kompensacji mocy biernej należy wykonać pomiary dla mocy nominalnej opraw oraz dla mocy zredukowanej. Urządzenia kompensacji grupowej należy zamontować w części sterującej szafki, bądź o ile takiej możliwości nie będzie, wykonać jako dodatkowy człon kompensacyjny.” Wobec powyższego Wykonawca musi zapewnić kompensacje mocy biernej we wszystkich 78 układach pomiarowo rozdzielczych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ modernizacji podlega 78 szaf oświetlenia ulicznego.

**Pytania z dnia 17 września br.:**

W nawiązaniu do przetargu „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA JEGO EFEKTYWNOŚCI - ETAP II” proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:



1. Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie podał czy istniejące szafki oświetleniowe wyposażone są w liczniki 3fazowe czy 1fazowe. Powyższe dane są bardzo istotne dla prawidłowego doboru układów kompensacji mocy biernej.

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o uzupełnienie powyższej informacji z wyszczególnieniem ile jest szafek 1fazowych, a ile 3fazowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości faz liczników. Na potrzeby wyceny należy przyjąć 75 % liczników 1-fazowych i 25 % liczników 3-fazowych.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść w pozostałym zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianom.**

  
  
.....  
*pan Marcin Osiek*  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)