

ODPIS

Łuków dn. 23.01.2018

Starostwo Powiatowe w Łukowie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków  
tel. /25/ 798-22-03 w. 290, 292, fax. - (25) 798 74 91  
email: - pogdik@starostwolukow.pl, www: -

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 23.01.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 29 pok. nr 1

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **PODGiK.6630.3.2018**

### Przedmiot narady:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej:  
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC DN 200 L=19,07km  
Kanalizacja sanitarna tłoczna PE DN 150 L=10,44km

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
-----------------------	-------	--------	---------




Adres: Wólka Świątkowa, Role, Krynka, Gołaszyn - gm. Łuków

Wnioskodawca: Gmina Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków

Przewodniczący narady:

**PRZEWODNICZĄCY**

**Uczestnicy narady koordynacyjnej**

Lp.	Nazwa podmiotu	Uzgodniono (niezbędne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe w Łukowie	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Lucjan Szlachetka	
2.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy <b>PATRZ PKT. 1</b>	Janusz Wojcik	WJM
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Grzegorz Zaluski	
4.	Wydział Budownictwa i Architektury	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Pawel Durek	
5.	Orange Polska S.A.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	przedstawiciel	nieobecny

6.	Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie- Inspektorat w Łukowie	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	przedstawiciel medyczny	
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	<del>z uwagami / bez uwag / nie dotyczy</del>	Tomasz Polkowski	PA
8.	Gmina Łuków	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	przedstawiciel medyczny	
9.	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie / Gazownia w Łukowie	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy punkt nr 2	Wiesław Łowicki	HL

## Stanowiska uczestników narady:

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT W/G NINIEJSZEGO PROJEKTU.

1. PRACE ZIEMNE WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1,5M OD SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH (DOT. GŁÓWNIE M. WÓŁKA ŚWIĄTKOWA) WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA SŁUPÓW I USTOI SŁUPÓW, A NASTĘPNIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W CELU STABILIZACJI SŁUPÓW. PONADTO WYMAGANY TEST NADZÓR RE-SIEDŁCE NAD REALIZACJĄ TYCH ROBÓT. — (TEL. (25) - 640-25-33.


SKRZYŻOWANIA Z KABŁAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI WYKONYWAĆ POD NADZOREM PE-ŁUKÓW, UL. CIESZKOWIZNA 115B. PRZY REALIZACJI SKRZYŻOWAŃ WYKOPEM OTWARTYM NA KABŁACH W CELU ICH ZABEZPIECZENIA (SKRZYŻOWANIE) NALEŻY NAREZADZĄĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT  $\phi$  110.

RE SIEDŁCE

(Renata Wojcik)

2. Prośbę przy skrzyżowaniu z siecią gazową proszę zgłosić do oddziału do PSG Gorzonia u Janku

21



Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele według listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem już istniejącym należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich branż z zachowaniem normatywnych odległości,
2. W czasie robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne,
3. Roboty ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodliwy drzewom lub krzewom (art. 82 ust. ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami).
4. Integralną częścią niniejszego protokołu jest odbitka mapy zasadniczej zawierająca koordynowaną trasę.

**PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ**

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Za zgodność z oryginałem

Łuków, dnia 30 STY. 2019

Z up. Starosty Łukowskiego

*Lucjan Szekalis*  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej