



Złącze kontrolne



Iglica kominowa - 30 cm ponad komin

Wykonać uziom fundamentowy.
Uziom połączyć z istniejącym systemem uziemiającym.
Zwody poziome na dachu połączyć z istniejącą instalacją.
Zwody pionowe prowadzić w rurach odgromowych w elewacji.
Złącza kontrolne instalować w puszkach SZO w gruncie

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY FILIALNEJ W TURZYZYCH ROGACH			
ADRES OBIEKTU: Turze Rogi, gm. Łuków nr ewid. działki 128			
TYTUŁ: Schemat instalacji odgromowej			SKALA: 1:100 NUMER: E-3
PROJEKTANT:	Dariusz Kędziora	SPRAWDZAJĄCY:	Michał Kalinowski
NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0037/PWBE/18	NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0115/PWBE/17
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	03.2022