



●

Wykonać uziom fundamentowy.  
Uziom połączyć z istniejącym systemem uziemiającym.  
Zwody poziome na dachu połączyć z istniejącą instalacją.  
Przewody odprowadzające prądowców w rurach odgromowych w elewacji.  
Złącza kontrolne instalować w puszkach SZO w gruncie

OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czerśli		
ADRES OBIEKTU:	Czerśl, gm. Łuków nr ewid. działki 102		
TYTUŁ:	Schemat instalacji odgromowej	SKALA:	NUMER
		1:100	E-4
PROJEKTANT:	Dariusz Kędziora	SPRAWDZAJĄCY:	Michał Kalinowski
NR UPRAWNIENI:	LUB/0037/PWBE/18	NR UPRAWNIENI:	LUB/0115/PWBE/17
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	03.2022