

Łuków, dnia 23 maja 2013 r.

PI. 271.3.2013

**Uczestnicy postępowania  
/wszyscy/**

**dotyczy postępowania: „Remont wyznaczonych odcinków dróg tłuczniami kamiennymi.”**

W odpowiedzi na zapytanie uczestnika postępowania skierowane do Zamawiającego drogą e-mailową dnia 21 maja 2013 roku,

**Pytanie:** Prosimy o podanie co Zamawiający rozumie pod nazwą tłuczeń kamienny – prosimy o podanie jakie frakcje tłuczni mają być użyte.

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

**Odpowiedź:** Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziam od 4 mm do 31,5 mm. Dotyczy wykonania wszystkich wymienionych odcinków dróg.

**WÓJT**  
*M. Osiak*  
mgr Mariusz Osiak

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy.
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Łuków.
3. a/a.

AP/AP