

Łuków, dnia 04 lipca 2013 r.

**Uczestnicy postępowania
/wszyscy/**

**dotyczy postępowania: „Remont wyznaczonych odcinków dróg tłuczniem
kamiennym i żwirem.”**

W odpowiedzi na zapytanie uczestnika postępowania skierowane do Zamawiającego drogą e-mailową dnia 01 lipca 2013 roku,

Pytanie: Prosimy o podanie co Zamawiający rozumie pod nazwą tłuczeń kamienny – prosimy o podanie jakie frakcje tłuczni mają być użyte.

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Odpowiedź: Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. Dotyczy wykonania wszystkich wymienionych odcinków dróg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy.
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Łuków.
3. a/a.

AP/AP

Z up. WÓJTA
mgr Andrzej Pulik
Kierownik Katedry
Planowania i Inwestycji