

OZNACZENIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- przewód zasilający dolnego źródła ciepła
- przewód powrotny dolnego źródła ciepła
- przewód powrotny z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego tz/tp=45/35 °C, prowadzony podstropowo
- przewód zasilający rozdzielacze ogrzewania podłogowego tz/tp=45/35 °C, prowadzony podstropowy
- przewód powrotny pętli ogrzewania podłogowego tz/tp=45/35 °C, prowadzony w warstwach posadzki
- przewód zasilający pętli ogrzewania podłogowego tz/tp=45/35 °C, prowadzony w warstach posadzki
- pętla ogrzewania podłogowego

Ø16 - średnica rur grzejnych,
8,83 m² - pole powierzchni pętli
d=15 cm - odległość rozstawu rur grzejnych
835 W - moc grzejna pętli [W]

- szafka na rozdzielacze
- pompa obiegowa
- zawór odcinający
- CO X - numeracja pionu wodociągowego, X - numer mieszkania

BIURO PROJEKTOWE "DELTA" Sp. z o.o.21-400 Łuków ul. Wereszczakówny 72-74	Nr rys.	Stadium	Branża	Skala	Data
	4	PB	sanitarna	1 : 100	styczeń 2016

Obiekt:	**CENTRUM KULTURY W DĄBIU**
Adres obiektu:	**21-400 Łuków** **Dąbie, dz. nr ew. 1479/4, 1479/5**
Treść rys.:	**RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Projektował:
mgr inż. Marek Tyszko
upr. Nr LUB/0066/POOS/04
Specjalność: Instalacje sanitarne
Opracował:
mgr inż. Mariusz Rola