



Dotyk odgromowy uzienialjacy bednarka z FeZn 30x4
1,0 m od fundamentów budynku
Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowadzajace drut FeZn fi 8



Przewody odprowadzajace chronić należy do wysokości 20 cm poniżej
gruntu i 30 cm nad ziemią przed korozją. Przewody odprowadzajace
wykonac metodą naciągową z ułożeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX
16 z drzewczkami rewizyjnymi do zacisków kontrolnych na wysokości
0,8m. Instalację odgromową należy objąć wszystkie metalowe części
dach jak również kominy. Na kominach należy wykonać iglice o
wysokości 1m i podłączyć z instalacją.

Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA ZALESIE gm. ŁUKÓW dz. nr 597/8		
Inwestor: GMINA ŁUKÓW 21-400 Łuków ul. Świdarska 12		
tytuł rysunku: RZUT DACHU		
INSTALACJA ODGROMOWA		
Projektant: mgr inż. Konrad Wereszczyński nr upr. LUB/0247/PW/OE/12	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Dębowski nr upr. 434/Lb/2001	Podpis:	
Skala: 1:100	Data: 10. 2016	Nr. rys.: E-KW-02