

1. Przed wykonaniem fundamentów oraz stropów należy dokonać weryfikacji wartości bezwzględnej poziomu "zero" w budynku istniejącym.
Poziom parteru oraz poziom piętra projektowanego budynku, należy dostosować odpowiednio do poziomu parteru i poziomu piętra budynku istniejącego.
2. Przed wykonaniem elementów żelbetowych (na etapie szalowania) należy wykonać wszelkie przebiegi instalacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji jądry sanitarnej oraz elektrycznej.
3. Przeciąża instalacji przez elementy oddziaływania pożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej tym elementom.

